



Муниципальное казенное предприятие
муниципального образования город Тула
«ТУЛАГОРСВЕТ»
300002, г. Тула, ул. Демидовская, 37
Тел./факс (4872) 47-41-15
ОКПО 05373697, ОГРН 1027100519148
ИНН/КПП 7102000027/710301001

ТУ № 289 от 25 ноября 2016 г.
На Ваш № 1678 от 18.11.2016г.

Генеральному директору
АО «Внешстрой»
Афанасьеву Н.П.

Технические условия № 289 от 25.11.2016г.
К договору №132 –ту от 24.11.2016г.
на наружное освещение 2-й очереди «Жилой застройки в Скуратовском
микрорайоне г.Тулы», расположенной по адресу: Тульская область, г.Тула,
Центральный район, п.Менделеевский, п.2-й Западный, ул.Новоселов.

1. Необходимо строительство новой линии наружного освещения к вновь строящимся объектам
2. Рабочее напряжение сети 380/220 В, 50 Гц, напряжение у ламп 220 В. Режим нейтрали сети - глухозаземленная.
4. Функционирование сети - в двух режимах :ночном и вечернем /ПУЭ, 7 изд., § 6.5.25./.
5. Сеть освещения - 4-проводная с применением самонесущих изолированных проводов.
6. . Опоры освещения – тип и марку определить проектом.
- 7.Светильники светодиодные типа OCR100-21.
8. Электроснабжение установок осуществить от собственных нужд с управлением от существующей сети наружного освещения в районе д.2 корп.2 или д.2 корп.3 по ул.Новоселов.
- 9.Конструкция сети должна быть уточнена проектом с учетом архитектурно-планировочных решений и режима охраны.
- 10.Считаем целесообразным размещение опор по территории определить из условий обслуживания сети освещения с применением автомобильных подъемников.
11. Проект согласовать с МКП «Тулагорсвет».
12. Электромонтажные работы по реконструкции и устройству наружного освещения считаем целесообразным поручить специализированной организации с заключением договора подряда.
13. После завершения работ заключить договор на обслуживание, до передачи сетей наружного освещения Постановлением администрации в оперативное управление МКП «Тулагорсвет».
- 14.Технические условия действительны 2 года.

Главный инженер

Ю.Д.Морозов